

**ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ**  
**LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI**  
**(TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME)**

Karar Tarihi: 19.08.2022

Karar No : 79

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız Elektrik Ürelimi Değerlendirme Komisyonu 17.08.2022 günü saat 11:00 da. AOSB toplantı salonunda, komisyon başkanı AOSB Bölge Müdürü Eyüp Akyüz başkanlığında, lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuruların teknik yönden değerlendirmesini yapmak üzere toplandı.

**BASVURU:**


12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği' nin 5 inci maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında. AOSB 223 ada. 1 no.lu parselde firmasına ait fabrika tesisinin çatısına kurulacak olan 1200 kVA kurulu gücündeki güneşten lisanssız elektrik üretimi talebi.


**KARAR:**


12 Mayıs 2019 tarih. 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. maddesi - (1) de, eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü maddesinin 2. fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunulan ve eksikliklerini başvuruya konu olan ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk onbeş günü içerisinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafında arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME TABLOSU				
Başvuru No	2022-06/1878			
Başvuru Sahibi	RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜN.A.Ş.			
Başvuru Tarihi	22.06.2022			
Başvuru Konusu	AOSB 223 ada. 1 no.lu parselde fabrika tesisinin çatısına GES yapım işi			
Tesis Özellikleri	AG Gücü			
Kurulu güç	1250 kWe			
FOTOVOLTAİK PANEL			İNVERTÖR	
DC Gücü	Uygulama Alanı	Panel Özelliği Sayısı ve Gücü	PV Sistemi	İnvertör Sayısı ve Gücü
Güneş Modülü 450 Wp	Çatı	Çok kristalli yapı	Optimum açıda sabitlenmiş	12 adet
		3132 adet		100 kW
		1409,40 kWp		
Evrak Yönünden Değerlendirme		Yapıldı		Olumlu
TEİAŞ Arıza Akım Limiti Görüşü		18.08.2022 ve 1379201 sayılı yazı		Olumlu
Trafo Merkezi		Arslanbey TM, 100 MVA, TR-A		Olumlu
Ölçüm Noktası		Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında		Olumlu
Koruma Sistemi		Tek hat şemasında belirtilmiştir		Olumlu
Bağlantı Noktası İtibariyle Dağıtım Şebekesi Kısıtları		Dağıtım şirketi kısıtları bulunmamaktadır		Olumlu

Yönetmelik’ te 14 üncü madde “Başvuruların Teknik Yönden Değerlendirilmesi” kapsamında yapılan teknik yönden değerlendirme sonucunda RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜN.A.Ş.firmasına ait başvurunun bu Yönetmelik ile ilgili Teknik Mevzuata uygunluk ölçme ve koruma sistemi açısından uygun olduğu görülmüş olup teknik değerlendirme yapılması için T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje ve Tahdit Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesine teknik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmasına işlemlerin yönetmelik dahilinde devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  
Eyüp AKYÜZ  
AOSB Bölge Müdürü  
Komisyon Başkanı

  
Yetkin SANER  
Elektrik Yüksek Mühendisi  
AOSB Danışmanı  
Komisyon Üyesi

  
İsmail BİRER  
Elektrik Mühendisi  
İşletme Danışmanı  
Komisyon Üyesi

**FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU**

<b>Başvuru Sahibinin Adı Ve İletişim Bilgileri</b>	Rbs Ravago İnş.Yalıtım Ürünleri A.Ş. Arslanbey OSB Mah. 5. Sk No:7 Kartepe / Kocaeli Tel: 0262 351 32 32/0538 445 37 01 E-Mail: ugur.ertozan@ravago.com/ ali.avci@ravago.com		
<b>Tesis Adı</b>	RAVAGO KARTEPE GES		
<b>Dağıtım Şirketine Başvuru Tarihi</b>	22.06.2022		
<b>Başvuru Türü</b> (Örnek: Md. 5/1.c, Md. 11/3) (Yönetmeliğin ilgili madde/fikra/benti belirtilir)	Madde 5 (1.c) ve Madde 7 (5)		
<b>Başvuru Sahibinin Niteliği</b> (Gerçek Kişi, Tüzel Kişi, Kamu, vb.)	Tüzel Kişi		
<b>Abone Grubu</b> (Mesken, Sanayi, Ticarethane, Aydınlatma, Tarımsal Sulama, vb.)	Sanayi		
<b>Bağlanılacak Gerilim Seviyesi</b>	AG		
<b>Abone Sözleşme Gücü (kWe)</b>	1250 kVA (1250 kWe)		
<b>Üretim Tesisinin Yeri</b>	<b>İli</b>	KOCAELİ	
	<b>İlçesi</b>	KARTEPE	
	<b>Köy/Mahalle</b>	ASLANBEY	
	<b>Ada/Parsel No</b>	223 ADA / 1 PARSEL	
<b>Taşıyıcı Sistem Türü</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Optimum açıda sabitlenmiş taşıyıcı sistemler <input type="checkbox"/> Tek eksenli güneşi takip eden taşıyıcı sistemler <input type="checkbox"/> Çift eksenli güneşi takip eden taşıyıcı sistemler		
<b>Uygulama Yeri</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Çatı <input type="checkbox"/> Cephe <input type="checkbox"/> Arazi		
<b>Fotovoltaik Modüllerde Kullanılacak Hücre Türü</b>	<input type="checkbox"/> İnce film veya organik yapılı <input type="checkbox"/> Çok Kristalli yapı <input checked="" type="checkbox"/> Tek Kristalli yapı <input type="checkbox"/> Diğer		
<b>Güneş modülü gücü (Wp)</b>	450 Wp		
<b>Güneş modülü sayısı (adet)</b>	3132 Adet		
<b>Evirici gücü (kW)</b>	100 kW		
<b>Evirici sayısı (adet)</b>	12 Adet		
<b>Tesis toplam kurulu gücü DC (kWp)</b>	1409,40 kWp		
<b>Tesis toplam kurulu gücü AC (kWe)</b>	1200 kWe		
<b>Tercih edilen trafo merkezinin (bağlantı noktası) adı</b>	Arslanbey TM		
<b>Santral Sahası Alanı (m<sup>2</sup>)</b>	23694 m <sup>2</sup>		
<b>Projeksiyon Sistemi</b>	UTM 6 ED 50		
<b>Tesisin Kurulacağı Arazinin Köşe Numarası</b>	<b>Doğu (sağa değer)</b>	<b>Kuzey (yukarı değer)</b>	<b>Dilim Orta Boylamı</b>
F1	250324.04	4512207.76	33
F2	250424.13	4512203.11	33
F3	250415.68	4512020.55	33
F4	250315.56	4512025.19	33
F5	250327.02	4511399.87	33
F6	250325.00	4511392.17	33
F7	2503150.76	4511394.73	33
F8	250294.10	4511314.94	33
F9	250335.64	4511389.22	33
F10	250325.63	4511352.17	33
F11	250305.65	4511357.49	33
İ1	250266.61	4511427.08	33
İ2	250318.31	4511410.86	33
İ3	250316.09	4511402.83	33
İ4	250263.86	4511417.00	33

Not: Santral sahası alanının dış çizgileri boyunca oluşan köşe noktalarına ait koordinatlar (K1, K2,..., Kn) birbirini takip eden sırada olacak şekilde forma doldurulmalıdır.



**RBS RAVAGO İNŞAAT**  
**YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş.**

İMZA: Tath. Mah. Arif Ay Sok. No: 6/2  
Sarıyer - Ümraniye / İSTANBUL  
Tel: 0(216) 571 35 00 Fax: 0(216) 571 35 75  
Anadolu Kurumlar V.D. : 612 008 0422



**KOCAELİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
YÖNETİM KURULU TOPLANTI RAPORU**

Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 27.06.2022 Pazartesi günü Saat:10:30'da Yönetim Kurulu Üyeleri Kocaeli Arslanbey OSB Bölge Müdürlüğü'nde toplandı.

**TOPLANTIDA BULUNAN ÜYELER:**

Bahattin ERTUĞ, Fehmi YILDIZ, Mehmet ÖNCEL, Sadettin TEZCAN.

**TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER:**

İhsan Onur YILMAZ.

**GÜNDEM VE KARAR:**

1. Yönetim Kurulu Toplantı zaptı incelendi, imzalandı.

2. RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş.'nin talep dilekçelerine istinaden AC 1200 kWe Kapasiteli Lisanssız Çatı Üzeri Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) projesi kabul edilerek:

Bölge Müdürü Eyüp AKYÜZ Komisyon Başkanı,  
Elektrik Danışmanı Yetkin SANER Komisyon Üyesi,  
Birsoy Mühendislik Yetkilisi İsmail BİRER Komisyon Üyesi

Olarak Komisyon Kurulu oluşturulup Yönetim Kurulumuzca görevlendirilmesine oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
Bahattin ERTUĞ

YÖNETİM KURULU BŞK.VK.  
Fehmi YILDIZ

ÜYE  
Mehmet ÖNCEL

ÜYE  
Sadettin TEZCAN

ÜYE  
İhsan Onur YILMAZ  
(Maz.)